

CERTIFIKAT

Tillämpning av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3 med avseende på tillverkning av cisterner och rörledningar samt applicering av korrosionsskyddssystem

CERTIFIKAT NR.: 19-1016501-100 REV 0

Certifikat består av 2 sidor

CERTIFIKATINNEHAVARE

HydroSpecma Wiro AB

Kvalitetsstyrningssystemet har bedömts uppfylla kraven för de undersökta produkterna eller systemen som anges. Certifikat begränsas till att omfatta följande tillverknings-, produktionsanläggningar eller system.

Turbinvägen 8
SE-591 23 Motala

För certifikat gäller i övrigt följande villkor:

Utförandet av egenkontrollen och dokumentationen, kan inte ändras med hänsyn till de handlingar som har legat till grund för ansökan, utan skriftligt godkännande från Kiwa Inspecta AB.

Återkommande kontroll av kvalitetssystemet skall utföras av Kiwa Inspecta AB minst en (1) gång per år. Detta certifikat gäller till och med 2027-02-13 under förutsättning att de angivna villkoren är uppfyllda och att bestämmelserna i MSBFS 2018:3 har beaktats och att bestämmelserna i densamma inte ändras

Tillverkaren skall märka de certifierade produkterna med:

KIWA INSPECTA AB 19-1016501-100



2020-02-13 Stockholm

Undertecknat för

Kiwa Inspecta AB

Akkrediterat Certifieringsorgan 1181


Pasi Nieminen

OBS: Certifikat omfattas av villkor. Ändringar i konstruktion, tillverkningsförfarande, kvalitetssystem, MSBFS 2018:3 eller standarder refererande kan medföra att certifikat är ogiltigt. Produktansvaret vilar enbart hos tillverkaren eller hans representant.

CERTIFIKAT

OMFATTNING AV CERTIFIKAT 19-1016501-100 REV 0

Certifiering omfattar anslutnings slang enl. nedan tabell till markförlagd avlufts-, gas-, retur-, påfyllnings- och distributionsledning till markförlagd cistern avsedd för lagring av E85, Motorbensin, Metmix, Adblue, Etanol, Fotogen, Diesellojja, Biodiesel, Avgas Jet A1 samt eldningsolja.

Ritning	Benämning
SW0919325	Anslutnings slang DN25 för bränsle
SW0919340	Anslutnings slang DN40 för bränsle
SW0919350	Anslutnings slang DN50 för bränsle
SW1003725	Anslutnings slang DN25 för bränsle
SW1003740	Anslutnings slang DN40 för bränsle
SW1003750	Anslutnings slang DN50 för bränsle

KVALITETSDOKUMENTATION

ISO 9001:2015 och ISO 3834-2

Övervakning av anmält organ modul A2 enl. AFS 2016:1

ANSVARIG FÖR EGENKONTROLLEN ÄR (NAMN AND TITEL):

Rickard Åkeson

ÖVRIGT SAMT EVENTUELLA BEGRÄNSNINGAR I GILTIGHET

Korrugerad metall slang med nippel/unionskoppling skall märkas med Kiwa Inspecta 19-1016501-100 och produktionsordernummer.

Installation utföres enligt tillverkarens montageanvisning för drivmedelsslangar.

Innan rörledningen tas i bruk skall den genomgå installationskontroll av ackrediterad kontrollorgan som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.

Används rörledningen som distributionsledning för ovanstående produkter i trycksystem i mark är det högsta tillåtna trycket 6 bar. Rörledning avsedd som distributionsledning i trycksystem skall tryck- och täthetsprovas med vätska vid ett tryck av 8,6 bar.

Kopia av detta certifikat skall överlämnas till brukare av rörledning.

Certifikat får ej återopas i skrift såvida certifikatnummer 19-1016501-100 inte anges.

REVISION

Granskning av tillverkarens kvalitetsstyrningssystem samt kontroll av prototyp utförd av

Jörgen Kristiansson, Rapport 2020-02-03

Besiktningssingenjör

KONSTRUKTIONSKONTROLL

Granskning av tillverkarens tekniska dokumentation

Per Lindgren, den 2019-09-01 19-1016168-100 R0

Beräkningsingenjör

